

**Centrale Unica di Committenza Etrusca**  
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata  
COMUNI DI



ARLENADI CASTRO



CANINO



PIANSANO



TESSENNANO



TUSCANIA



SORIANO NEL CIMINO



BOMARZO



MONTALTO DI CASTRO (Capofila)

Provincia di Viterbo

**FAQ DI RISPOSTA AL PROT. 24362/2017**

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e dell'art. 63 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per le opere di "RESTAURO DELLA TORRETTA DI PALAZZO CHIGI ALBANI" nel Comune di Soriano nel Cimino, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.

**CIG** 6855948B42  
**CUP** G62C15000050005  
**CPV** 45454100-5 **Lavori di Restauro**

Visto il prot. n. 24362/2017 di richiesta di chiarimenti relativi alla gara in oggetto, che riportava il seguente **QUESITO:**

*"Riguardo all'art. 8, comma 1 lett. c "rispetto dei criteri ambientali minimi...", ho la necessità di sapere la documentazione da produrre al fine di soddisfare tale requisito, altresì di avere delucidazioni circa la valutazione per poter dichiarare che il "rispetto dei criteri ambientali minimi..." è in misura non inferiore al 50% del valore a base d'asta"*

Di seguito il **CHIARIMENTO:**

**Art. 8, comma 1 lett. c**

**Criteri ambientali minimi, requisiti e caratteristiche dei materiali**

Per quanto riguarda i materiali, si richiedono le certificazioni che attestino le seguenti caratteristiche:

- l'uso di **materiali di materia recuperata o riciclata** deve essere **almeno il 15%** (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati
- non si possono usare **sostanze dannose per l'ozono**, ad alto potenziale di riscaldamento globale
- i componenti edilizi devono essere sottoposti a **demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili**, a fine vita
- almeno il **70% dei rifiuti non pericolosi** generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere **riutilizzato, recuperato o riciclato** (esclusi gli scavi)

Montalto di Castro, 18/10/2017

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Etrusca  
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi  
e Responsabile Unico del Procedimento

*Arch. Luigi Giannogante*